



Studio di Progettazione e Consulenza

Ing. CERVATO Gino - Ing. GROSSO Amedeo - Ing. INGARAMO Paolo

P.zza San Sebastiano, 12 - 12040 - CERVERE - CN -

Tel. 0172 / 47 10 06 - Fax 0172 / 47 19 35 E-Mail: info@spc-cervere.com

Oggetto	PROGETTO DI NUOVA STRUTTURA SANITARIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, ODONTOIATRICA E DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA <i>Via Macalle' n.5 Fossano, 12045 (CN) Foglio 119 Mappale 25-222</i>
Committente	TRUST IL GUFO <i>Sede legale: Viale Mellano n°3 Fossano 12045 (CN) Legale rappresentante: Sarvia Anna Maria c.f./p. iva: 92019820049</i>
Beneficiario diritto di superficie:	BIOMED S.r.l. <i>Sede legale: Via Cesare Battisti n°40 Fossano 12045 (CN) Legale rappresentante: Sarvia Anna Maria c.f. : SRVNMR60H59L219B c.f./p. iva: 03015190048</i>
Attività in progetto	STRUTTURA SANITARIA SPECIALISTICA AMBULATORIALE, ODONTOIATRICA E DI CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA

Il sottoscritto professionista	INGEGNERE	GROSSO	Amedeo
	titolo professionale	cognome	nome
iscritto all'Albo professionale dell'Ordine/Collegio di	CUNEO	con il numero	931
	provincia		n. iscrizione
iscritto negli elenchi del M.I. ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818	CN 931 I 218		
	iscrizione necessaria per la valutazione della resistenza al fuoco determinata non per via tabellare		
domiciliato in	VIA ORFANOTROFIO		5
	via - piazza		n. civico
12045	FOSSANO	CN	0172/471006
c.a.p.	comune	provincia	telefono

DICHIARA CHE

L'attività in oggetto, con le caratteristiche dimensionali, gli interventi previsti e le destinazioni d'uso indicate a progetto, NON rientra nell'elenco attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui al DM 151/2011 in quanto:

- la superficie della struttura sanitaria che erogherà prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale prevista a progetto al piano terra è inferiore a 500 mq (attività n° 68)

e pari a 397 mq; tale struttura, dotata di accessi e vie d'esodo autonome risulta completamente indipendente dai piani superiori del fabbricato e separata dagli altri piani del fabbricato da strutture REI 120;

- al piano primo si prevede una attività odontoiatrica assimilabile alla assistenza specialistica in regime ambulatoriale di superficie comunque inferiore a 500 mq (attività n° 68) e pari a 397 mq completamente indipendente per tipologia e gestione rispetto al piano terra, dotata di accessi e vie d'esodo autonome, separata dal piano terra e dal piano secondo del fabbricato da strutture REI 120;
- al piano secondo, classificato a progetto come sgombero non si prevedono attività rientranti sotto il controllo dei vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011;
- non è presente alcuna autorimessa di superficie superiore a 300 mq con le caratteristiche previste dal DM 1-2-1986 (attività n° 75);
- non sono previsti impianti termici a gas o gasolio con potenzialità al focolare maggiore a 116 kW (attività n° 74) poiché si prevede un impianto di riscaldamento in pompa di calore ad espansione diretta con alimentazione elettrica e un generatore a gas metano di potenza < 35 kW ad integrazione della produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili;
- non sono previsti gruppi di produzione energia elettrica sussidiaria con motori endotermici con potenza > 25 kW (attività n° 49) poiché si prevede un generatore di potenza di 10kW utilizzato unicamente in mancanza di fornitura da parte del fornitore dell'energia elettrica e servizio del piano terra.

Fossano li, 31 Gennaio 2017

Titolare Attività

Il Tecnico

La presente dichiarazione è costituita da n° 2 pagine. È vietata la riproduzione senza l'autorizzazione del progettista.